



# SZKOŁA PODOFICERSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 86  
tel. (052) 349-84-00, 371-99-65 fax 375-30-77

www.sppsp.bydgoszcz.pl

e-mail: sppspbydgoszcz@straz.gov.pl



Bydgoszcz, 31 października 2018 r.

SPT.2370.16.2.2018

## OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

*Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu ratowniczych narzędzi hydraulicznych oraz zestawu poduszek wysokociśnieniowych dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy (Nr sprawy: SPT.2370.16.2018)*

W powyższym postępowaniu do dnia 23.10.2018 roku, w wyznaczonym terminie, na poszczególne części wpłynęły łącznie 3 oferty. Poniżej podaję nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom:

### Część I – zestaw ratowniczych narzędzi hydraulicznych

| Nr oferty | Wykonawca                                                                                             | PUNKTY w kryterium „cena oferty” | PUNKTY w kryterium „ocena techniczna” | PUNKTY w kryterium „okres gwarancji oraz bezpłatny przegląd i serwis w trakcie trwania gwarancji ” | Łączna punktacja | Uwagi |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|
| 1         | Delta Service Stanisław Echilczuk Iwona Kuzik Robert Wargenau Sp. J. ul. Marecka 66a, 05-220 Zielonka | 50                               | 40                                    | 10                                                                                                 | 100              |       |

Jedyną ofertę na pierwszą część, przedstawiła firma Delta Service Stanisław Echilczuk Iwona Kuzik Robert Wargenau Sp. J. ul. Marecka 66a, 05-220 Zielonka i została jednocześnie Wykonawcą przedmiotu zamówienia.

### Część II – zestaw poduszek wysokociśnieniowych

| Nr oferty | Wykonawca                                                                     | PUNKTY w kryterium „cena oferty” | PUNKTY w kryterium „termin wykonania” | PUNKTY w kryterium „okres gwarancji oraz bezpłatny przegląd i serwis w trakcie trwania gwarancji ” | Łączna punktacja | Uwagi            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 2         | Fire-Max Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 224, 02-459 Warszawa                    | 60                               | 20                                    | 20                                                                                                 | 100              |                  |
| 3         | Safe Tech Marian Hoppe Sp. J. ul. Mikołaja Reja 38, 81-198 Suchy Dwór, Gdynia | ---                              | ---                                   | ---                                                                                                | ---              | Oferta odrzucona |

Oferta złożona przez firmę Safe Tech Marian Hoppe Sp. J. ul. Mikołaja Reja 38, 81-198 Suchy Dwór, Gdynia została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na fakt, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W pkt 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 6b) Wykonawca przedstawił poduszkę, która nie spełnia wymogu wysokości podnoszenia drugiej z opisanych poduszek tj. min: 450 mm.

W pkt 3 Opisu Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 6b) Zamawiający opisał talerz służący do łączenia poduszek ze sobą, natomiast Wykonawca w ofercie zaproponował system łączenia poduszek za pomocą skrętki [szybko-złącze do poduszek (poz.7 na stronie 17 oferty)].

W pkt 5 Opisu Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 6b) Wykonawca zaproponował reduktor, który zgodnie z opisem ze strony 16 oferty ma max. ciśnienie na wyjściu 10 bar. Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 6b) opisał reduktor z wyjściem na 14 bar. W związku z powyższym pozycje te nie spełniają zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wobec powyższego Wykonawcą przedmiotu zamówienia na drugą część została firma Fire-Max Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 224, 02-459 Warszawa.

KOMENDANT  
SZKOŁY PODOFICERSKIEJ PSP  
w Bydgoszczy

z up. bryg. mgr inż. Robert Sawosz  
Z-CA KOMENDANTA (2)